



Opoczno, dnia 13.11.2024 r.

HŚr.9020.116.2024

Gmina Mniszków
ul. mjr Hubala 2B
26-341 Mniszków

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art.12 ust. 1 w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), oraz art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z wnioskiem strony z dnia 08.11.2024 r. zmienia decyzję znak: HŚr.9020.116.2024 z dnia 11.10.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zarzęcin, ustalając **nowy termin wykonania obowiązku zawartego w pkt 4 na dzień 16.12.2024 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie nakazał w drodze decyzji doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Zarzęcin do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane przekroczoną wartością parametru - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 251 jtk/1ml (hydrofornia) oraz 281 jtk (sieć-Zarzęcin nr 20). Stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie określił termin wykonania nakazów na dzień 12.11.2024 r. Prowadzone dotychczas działania naprawcze polegały na wykonaniu dezynfekcji studni i sieci wodociągowej przy użyciu podchlorynu sodu oraz płukaniu sieci i hydrantów na końcówkach sieci wodociągowej. Plan działań naprawczych przedstawiony został Wójtowi Gminy Mniszków, który pozytywnie zaakceptował planowane działania. Zlecono przeprowadzenie badań mikrobiologicznych i poziomu chloru wolnego akredytowanemu laboratorium EKO-SERWIS S.C. Dorota Markowska, Maciej Markowski, ul. Wierzbowa 48, 90-133 Łódź. Wyniki badania próbek wody pobranych w dniu 18.10.2024 r. z hydroforni i z sieci-Zarzęcin nr 20, były zgodne z ww. rozporządzeniem. Pobrane w dniach 21.10.2024 r. i 28.10.2024 r. przez pracownika PSSE w Opocznie próbki wody z hydroforni Zarzęcin i z sieci – Zarzęcin nr 20 oraz pobrane przez producenta wody w dniach 29.10.2024 r. (hydrofornia) i 05.11.2024 r. (hydrofornia i sieć-Zarzęcin), w dalszym ciągu wykazywały przekroczenie wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h. Badania próbek wody pobranych w tym czasie z hydroforni i sieci wodociągowej wykazały, że wprowadzone działania naprawcze przyczyniają się do chwilowej poprawy jakości wody, ale nadal nie są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W związku z powyższym Wójt Gminy Mniszków, wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, w którym zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu wykonania decyzji dotyczącej poprawy jakości wody z wodociągu publicznego Zarzęcin.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, po zapoznaniu się z wnioskiem strony z dnia 08.11.2024 r. znak: RB.7033.12.2024.KS (data wpływu do PSSE w Opocznie 12.11.2024 r.), o przedłużenie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji wykonania ww. decyzji. Producent wody zobowiązał się do kontynuowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie do uzyskania wyników badań zgodnych z wymaganiami ww. rozporządzenia i zapewnienie konsumentom wody do spożycia odpowiedniej jakości. Podstawą do uznania powyższych działań za zakończone jest uzyskanie wyników badań dostarczanej wody potwierdzających spełnienie wymagań ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie po zapoznaniu się z całością sprawy orzeka jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania i złożenia skargi do sądu administracyjnego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Opocznie

Beata Baszuk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. ŁPWIS, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40.
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Opocznie;
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie;
4. SNEp w/m;
5. SNBŻ w/m.

Sporządził: Katarzyna Górka