



Opoczno, dnia 20.12.2024 r.

HŚr.9020.116.2024

Gmina Mniszków
ul. mjr Hubala 2B
26-341 Mniszków

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, działając na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 416), oraz art. 155 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z wnioskiem strony z dnia 13.12.2024 r. zmienia decyzję znak: Hśr.9020.116.2024 z dnia 13.11.2024 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie dotyczącą warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Zarzęcin, ustalając **nowy termin wykonania obowiązku zawartego w pkt 4 na dzień 28.02.2025 r.**

UZASADNIENIE

W dniu 11.10.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie nakazał w drodze decyzji doprowadzić jakość wody pod względem mikrobiologicznym w wodociągu publicznym Zarzęcin do wymagań określonych w załączniku nr 1 część C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne spowodowane przekroczoną wartością parametru - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 251 jtk/1ml (hydrofornia) oraz 281 jtk (sieć-Zarzęcin nr 20). Stwierdzając warunkową przydatność wody do spożycia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie określił termin wykonania nakazów na dzień 16.12.2024 r. Prowadzone dotychczas działania naprawcze polegały na wykonaniu dezynfekcji studni i sieci wodociągowej przy użyciu podchlorynu sodu oraz płukaniu sieci i hydrantów na końcówkach sieci wodociągowej. Plan działań naprawczych przedstawiony został Wójtowi Gminy Mniszków, który pozytywnie zaakceptował planowane działania. Wyniki badań próbek wody w dalszym ciągu wykazywały nieprawidłową zmianę w zakresie parametru - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości 106 jtk/1ml (hydrofornia), 206 jtk (sieć-Zarzęcin nr 20) w próbkach wody pobranych przez producenta w dniu 06.12.2024 r. oraz w ramach kontroli urzędowej na hydroforni w ilości 229 jtk/1ml w próbce wody pobranej w dniu 03.12.2024 r. W związku z powyższym Wójt Gminy Mniszków, wystosował pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, w którym zwrócił się z prośbą o kolejne przedłużenie terminu wykonania decyzji dotyczącej poprawy jakości wody z wodociągu publicznego Zarzęcin. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie, po zapoznaniu się z wnioskiem strony z dnia 13.12.2024 r. znak: RB.7033.15.2024.KS (data wpływu do PSSE w Opocznie 16.12.2024 r.), uznaje za zasadne wydłużenie terminu realizacji wykonania ww. decyzji. Z ww. wniosku wynika, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze polegające na wykonaniu płukania sieci wodociągowej, spuszczeniu wody z hydrantów przeciwpożarowych co 2 – 3 dni, płukaniu wewnętrznej instalacji na hydroforni poprzez spuszczenie wody ze zbiorników hydroforowych i kranów zewnętrznych w celu zwiększenia przepływu wody. Gmina Mniszków planuje w najbliższym czasie montaż lampy UV na hydroforni w Zarzęcinie oraz planowana jest modernizacja całej stacji wodociągowej poprzez zmianę technologii sterowania – hydrofory będą zastąpione przez

elektroniczne automatyczne sterowanie poprzez falownik. Zmodernizowana zostanie instalacja elektroenergetyczna oraz system chlorowania (chlorator z dozownikiem).

Producent wody zobowiązał się do kontynuowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie do uzyskania wyników badań zgodnych z wymaganiami ww. rozporządzenia i zapewnienie konsumentom wody do spożycia odpowiedniej jakości. Podstawą do uznania powyższych działań za zakończone jest uzyskanie wyników badań dostarczanej wody potwierdzających spełnienie wymagań ww. rozporządzenia.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie po zapoznaniu się z całością sprawy orzeka jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania i złożenia skargi do sądu administracyjnego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Opocznie

Beata Baszuk

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. ŁPWIS, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40.
2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Opocznie;
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opocznie;
4. SNEp w/m;
5. SNBŻ w/m.

Sporządził: Katarzyna Górską

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	9716.64623.35850
Nazwa dokumentu	Wodociąg Zarzęcin decyzja przedłużająca.pdf
Tytuł dokumentu	Wodociąg Zarzęcin decyzja przedłużająca
Sygnatura dokumentu	HŚr.9020.116.2024
Data dokumentu	20.12.2024 14:19:23
Skrót dokumentu	DBBF551DA479736AF46530085F7F0034874B390C
Wersja dokumentu	1.11
Data podpisu	20.12.2024
Sygnatariusz	Beata Halina Baszuk
Stanowisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.124.86.85.
Data wydruku:	20.12.2024 14:20:14
Autor wydruku:	Górska Katarzyna